

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга»**

Приложение № 2  
к приказу от 30.08.2024г № 60-ОД  
«Об установлении противопожарного  
режима в МБДОУ №2 «Радуга»  
на 2024-2025 уч.г.»

**План мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности**

г. Лодейное Поле  
2024г.

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности: * приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в ДОУ; * приказа об установлении противопожарного режима в ДОУ; * приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников ДОУ мерам пожарной безопасности	Сентябрь	Заведующий
2.	Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней	Постоянно	Заведующий, Зам. зав. по безопасности; Отв. за пож. безопасность
3.	Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара	1 раз в квартал	Зам. зав. по безопасности
4.	Проведение противопожарных инструктажей с сотрудниками	По плану	Зам. зав. по безопасности
5.	Инструктирование персонала по противопожарной безопасности (для вновь принятых сотрудников)	По мере необходимости	Зам. зав. по безопасности
6.	Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских утренников и других массовых мероприятий, путем установления во время их проведения обязательного дежурства сотрудников во время массовых мероприятий	Регулярно (в соответствии с планом проведения)	Зам. зав. по безопасности
7.	Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей	Постоянно	Завхоз (отв. за пожарную безоп.)
8.	Испытание сети внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с перекаткой пожарного рукава на новый шов	2 раза в год	Завхоз (отв. за пож.безоп.)
9.	Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования	1 раз в год	Завхоз (отв. за пож.безоп.)
10.	Испытание пожарных гидрантов на водоотдачу	1 раз в год	Завхоз (отв. за пож.безоп.)
11.	Испытание наружной пожарной лестницы	1 раз в год	Завхоз (отв. за пож.безоп.)